








شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
معاونت برنامه ریزی و مهندسی
دفتر مهندسی و نظارت

دیتیل سکوی ترانس هوایی تک پایه

REV. NO. : 0	DOCUMENT REVISIONS						شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام 	
FORMAT : A4	2						معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر مهندسی و نظارت	
	1							
SHEET 01 OF 05	0	FIRST ISSUE	E.RADFAR	دفتر طراحی	دفتر طراحی	معاونت مهندسی	FARVARDIN.1399	عنوان: دیتیل سکوی ترانس هوایی تک پایه
	Rev.	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE	





۲ عدد ناودانی نمره ابعتوان خاموت (پشتی)



سکو ترانس تک پایه

مشخصات اجباری		
شرح مشخصه	واحد	سطح اجباری
جنس سکو	-	ST37
حداقل ضخامت پوشش گالوانیزه گرم	μm	86
کیفیت سوراخکاری و برش ها	-	بدون پلیسه
حک نام سازنده روی کالا	-	الزامی

نبشی مورد استفاده نمره 10 و ناودانی نمره 8 می باشد

جدول کسب امتیاز فنی				
ردیف	شرح مشخصات	مقدار برای کالای پیشنهادی توسط سازنده	آدرس مستندات	
			صفحه-سطر	پایه
1	کیفیت سوراخ کاری و برش ها			15
2	کیفیت جوشکاری			20
3	کیفیت گالوانیزه			30
4	نحوه و کیفیت حک شدن نام سازنده			10
5	کیفیت و نحوه بسته بندی کالا			5
6	حسن سابقه فنی، امکانات کارگاهی و...			20
	جمع کل			100

REV. NO. : 0	DOCUMENT REVISIONS						 شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر مهندسی و نظارت
	Rev.	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	
FORMAT : A4	2						
	1						
SHEET 05 OF 05	0	FIRST ISSUE	E.RADFAR	دفتر طراحی	معاونت مهندسی	FARVARDIN.1399	

عنوان:
دیتیل سگوی ترانس هوایی تک پایه