


کلمپ جمپر مقطع 70 و 120

مقطع	ابعاد		
	L	L2	B
70	63	66	80
120	63	66	110



کلمپ جمپر مقطع 35

جدول کسب امتیاز فنی

ردیف	شرح مشخصات	مقدار برای کالای پیشنهادی توسط سازنده	آدرس مستندات	
			صفحه-سطر	پایه
1	کیفیت قطعات و ظرافت کار			35
2	نحوه و کیفیت حک شدن نام سازنده			20
3	کیفیت و نحوه بسته بندی کالا			15
4	حسن سابقه فنی، امکانات کارگاهی و...			30
	جمع کل			100

GENERAL NOTES

- 1- حک نام سازنده بر روی کالا الزامی است
- 2- ارائه آزمون مطابق استاندارد الزامی است
- 3- جنس بدنه آلومینیوم A413.1 دایکاستی می باشد
- 4- پیچ گالوانیزه گرم نمره 10 برای جمپر 70 و نمره 12 برای جمپر 120 مورد استفاده قرار می گیرد

REV. NO. : 0

DOCUMENT REVISIONS

Rev.	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE
2						
1						
0	FIRST ISSUE	E.RADFAR	E.RADFAR	دفتر مهندسی و نظارت	معاونت مهندسی	MORDAD.1399

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام



معاونت برنامه ریزی و مهندسی  
دفتر مهندسی و نظارت

عنوان:  
کلمپ جمپر