



شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام  
Ilam Province Electric Power Distribution Company

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰  
شماره: ۱۳۱/۱۴۰۰/۲۶۰۵۶  
پیوست: ندارد

**\*\*\* تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها \*\*\***

مدیران و رؤسای محترم برق شهرستانها و بخشها

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به بازدیدهای صورت پذیرفته توسط این دفتر از پروژه‌های اجرایی و نظر به تنوع استفاده از فیوز لینک‌های مورد استفاده در شبکه توزیع، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور حفاظت صحیح از تجهیزات شبکه، همکاران محترم نسبت به رعایت دقیق موارد ذیل اقدام فرمایند.

ردیف	نوع استفاده	فیوز لینک مورد استفاده
۱	حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع	نوع T-K یا T متناسب با آمپراژ طرف اولیه ترانسفورماتور
۲	حفاظت از سرخط‌های شبکه فشار متوسط (تیاف)	نوع K متناسب با بار خط

وحید رشیدی  
مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه



رونوشت:

- حسن بشیری معاون برنامه ریزی و مهندسی جهت استحضار

- قدرت جمشیدیان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های انتقال و توزیع برق استان ایلام جهت اطلاع و ابلاغ به پیمانکاران

اقدام کننده:

۰۸۴۳۳۳۳۰۲۹۶

ناظر عالیله پروژه های توزیع برق ایلام

احمد مظفری

شماره شناسه: ۵۹۵۳۹۹

ایلام- بلوار مدرس - شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، کدپستی: ۶۹۳۱۹۹۵۴۸۷- نمابر: ۰۸۴-۲۲۲۲۰۰۰۵  
شماره تماس: ۰۸۴-۲۲۲۲۰۴۰-۲۲۲۲۲۰۴۰

پایگاه اینترنتی: [www.bargh-ilam.ir](http://www.bargh-ilam.ir)

نشانی الکترونیکی: [info@bargh-ilam.ir](mailto:info@bargh-ilam.ir)