



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱
شماره: ۹۵/۴۹۴۹۳/۳۰/۱۰۰
پیوست:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

با اسمه تعالیٰ

شرکت مادر تخصصی توانیر
کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق

موضوع: ابلاغیه حداقل میزان حریم‌های زمینی و هوایی خطوط توزیع فشار ضعیف

تصویبه وزیر

موضوع تصویبه: حداقل میزان حریم‌های زمینی و هوایی خطوط توزیع فشار ضعیف

مستندات صدور تصویبه: تصویب‌نامه خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق شماره ۱۲۷۲۷/ت ۹۴/۶ مورخ ۵۰۷۳۲ هیأت محترم وزیران

نظر به اختیارات حاصل از تبصره بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق شماره ۱۲۷۲۷/ت ۹۴/۶ مورخ ۵۰۷۳۲ هیأت محترم وزیران، حداقل میزان حریم‌های زمینی و هوایی خطوط توزیع فشار ضعیف به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

۱- حریم زمینی خطوط فشار ضعیف ۱.۳ متر می‌باشد لکن شرکت‌های برق می‌توانند بر اساس توجیهات فنی و شرایط مقرر در این بخشنامه با حفظ حق دسترسی به خط و کمال انتفاع از آن و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده، با تایید مدیر عامل آن شرکت یا نماینده‌ی، حسب مورد حریم‌های جدول ذیل را جایگزین نمایند:



با اسمه تعالیٰ

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

تاریخ:

۱۳۹۵/۱۲/۱

شماره:

۹۵/۴۹۴۹۳/۳۰/۱۰۰

پیوست:

ردیف	موقعیت محلی و نوع هادی	میزان حریم زمینی(متر)	میزان حریم هوایی(متر)	میزان حریم عمودی
۱	خطوط برق با سیم لخت در مجاورت علائم راهنمای آتن، کیوسک تلفن، چراغ روشنایی خیابان، تابلوی تبلیغاتی و پایه پرچم و نظایر آنها با ویژگی غیرموقت	۰.۷		
۲	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحداثات با قابلیت دسترسی عرفی به خط		۰.۹	۱.۳
۳	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحداثات بدون قابلیت دسترسی عرفی به خط		۰.۹	۱.۳
۴	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحداثات بدون قابلیت دسترسی عرفی به خط		۰.۵	۰.۹
۵	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت علائم راهنمای آتن، کیوسک تلفن، چراغ روشنایی خیابان، تابلوی تبلیغاتی، پایه پرچم و نظایر آنها با ویژگی غیرموقت		۰.۵	۰.۵
۶	خطوط برق با کابل خودنگهدار دیواری، منصوب بر اعیان و مستحداثات		۰.۰۵	۰.۰۵

۲- کابل اتصال خطوط هوایی برق به محل لوازم اندازه‌گیری مشترکین (کابل سرویس هوایی) به شرط حفظ حق دسترسی به خط برق و رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده، حریم ندارد.

۳- شرکت برق، در مورد خطوطی که در مجاورت سایر خطوط برق احداث می‌نماید و نیز تاسیسات و تجهیزاتی که روی پایه‌ها یا در مجاورت خطوط برق خود نصب می‌نماید، به شرط رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغ شده، ملزم به رعایت حریم متقابل (حریم خط برق نسبت به خطوط یا تاسیسات و تجهیزات خطوط برق مجاور) نمی‌باشد.

۴- منظور از دسترسی عرفی به خط برق در این بخشندامه، مواردی نظیر مستحداثات دارای پنجره یا درب بازشو به سمت خطوط برق، بالکن یا پیش‌آمدگی، و یا دسترسی از طریق پشت بام، دیوار و نرده‌بان ثابت است؛ که فاصله افقی و عمودی لبه‌ی انتهایی آنها از خطوط برق به ترتیب کمتر از ۱.۲۵ و ۲.۵ متر باشد.

۵- تاسیسات و تجهیزات موقت جهت کار در مجاورت حریم خطوط برق شامل داربست و بالابر و



جمهوری اسلامی ایران

با اسمه تعالیٰ

وزارت نیرو

تاریخ:

۱۳۹۵/۱۲/۱

شماره:

۹۵/۴۹۴۹۳/۳۰/۱۰۰

پیوست:

نظایر آن مشمول این بخشنامه نبوده و در این خصوص، کسب مجوز قبلی از شرکت برق ضروری است.

حمید چیت‌چیان

رونوشت :

- معاونت برق و انرژی
- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
- دفتر وزارتی