



مشخصات برآکت روشنایی 2 متری							
وزن (kg)	ضخامت لوله (mm)	P2 (inch)	P1 (inch)	$\theta$ (deg)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
13.09±4%	3	1	1½	10	1200	950	1200

#### GENERAL NOTES

- 1- تمامی متریال استفاده شده از ST37 می باشد.
- 2- تمامی جوش ها بایستی به صورت کامل و دورجوش باشد ( نقطه جوش نباشد).
- 3- سوراخکاری ها، برش ها و جوش ها بایستی بدون پلیسه و پرداخت شده باشند.
- 4- پوشش، گالوانیزه گرم با حداقل ضخامت 86 میکرون می باشد.
- 5- ابتدا و انتهای سایپورت S، بایستی به نحو مناسب فارسی برس شود به گونه ای که اتصال به طور کامل در تمامی سطح تماس برای جوش فراهم باشد.
- 6- لوله P1 به وسیله خم (ونه جوش) به دو قسمت L1 و L2 تقسیم شده است.
- 7- قطر بیرونی لوله 1 و 1½ اینچ به ترتیب 48,3 و 33,7 میلیمتر می باشد.
- 8- دایره محل اتصال سایپورت را مشخص می کند (سوراخ نیست).

REV. NO. : 0	DOCUMENT REVISIONS							عنوان: دیتیل برآکت روشنایی 2 متری
FORMAT : A4	2							شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
	1	REVISED	E.RADFAR	E.RADFAR	کارشناس استاندارد	دفتر مهندسی	AZAR.1398	معاونت برنامه ریزی و مهندسی
SHEET 01 OF 01	0	FIRST ISSUE	E.RADFAR	E.RADFAR	کارشناس استاندارد	دفتر مهندسی	ABAN.1398	دفتر مهندسی و نظارت
	Rev.	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE	